

Ordensregler

Inden hver overnatning, skal den ansvarlige for overnatningen gennemgå lokalerne og kontrollere nedenstående forhold.

- Lokalerne er indrettet efter disse bestemmelser
- Ansvarlig er bekendt med flugtvejenes udformning
- Flugtveje er frie, ryddelige og passable helt til det fri
- Branddøre er lukket helt i
- I lokalerne er placeret mindst 1 håndildslukker
- Ansvarlig er bekendt med brugen af slukningsmateriellet
- Røgalarmer er opsat, kontrolleret og funktionsdygtige
- Belægningsplan er godkendt og ophængt i lokalet
- Alle UD-lamper er tændt
- Der er udført ”godnat-eftersyn”, hvor det kontrolleres at
 - komfurer, kaffemaskiner, pc’ere m.v. er afbrudt
 - alle levende lys er slukket

OBS! Husk at medbring et par lygter i tilfælde af strømsvigt.

Disse regler træder i kraft 1. januar 2008.

BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS

I tilfælde af brand:

1. Væk alle overnattende
2. Bring alle ud i det fri
3. Kan flugtveje ikke benyttes, luk døre til gangen og giv jer tilkende i vinduerne ved redningsberedskabets ankomst
4. Alarmer beredskabet via 1 1 2
5. Påbegynd slukning hvis det er forsvarligt
6. Tag imod redningsberedskabet ”ved fortovsanten”

Herning Kommunale Beredskab
H. P. Hansens Vej 112
7400 Herning
96 28 11 12 beredskab@herning.dk



KOMMUNEN INFORMERER

Regler for midlertidige overnatninger

Herning Kommunale Beredskab
januar 2008

Indledning

Midlertidige overnatninger forekommer ofte som en hyggelig del af mange institutioners aktiviteter, ligesom der i forbindelse med sportsarrangementer, kan være brug for at indkvartere deltagere på skoler og institutioner.

Overnatning i lokaler, der ikke er indrettet til dette, er omfattet af bestemmelserne i de driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v. Brug af lokaler til midlertidige overnatninger, skal derfor ske efter bestemmelserne i denne folder.

Både den ansvarlige for overnatningen, samt den daglige ansvarlige for de lokaler der anvendes, skal være bekendt med denne, folder inden overnatningen foregår.

Er I i tvivl om, hvorvidt de lokaler I ønsker at benytte til overnatning kan anvendes, skal I kontakte beredskabet mindst 4 uger inden arrangementet. Arrangementer med over 150 overnattende, skal ligeledes anmeldes til beredskabet mindst 4 uger inden arrangementet.

Anmeldelse af overnatninger

Alle midlertidige overnatninger for mere end 10 personer i lokalerne skal anmeldes til Herning Kommunale Beredskab, senest 8 arbejdsdage inden overnatningen. Anmeldelsen, der kan ske telefonisk, skal indeholde oplysninger om:

- Stedet (institutionens navn og adresse)
- Antal overnattende
- Perioden for overnatningen
- Navn og telefonnummer på ansvarlig for overnatningen

Hvilke lokaler kan benyttes?

Lokaler der opfylder nedenstående krav til flugtveje og redningsåbninger^{*)}, kan anvendes til midlertidig overnatning.

Lokaler over 75 m², skal have mindst 2 flugtveje, der via gang eller trappe fører direkte til det fri. Disse flugtveje må ikke have nogen forbindelse med hinanden, og skal være placeret i hver sin ende af lokalet. Lokaler med mere end 2,0 m fra underkant af redningsåbninger og ned til terræn, skal ligeledes have 2 uafhængige flugtveje.

Lokaler på under 75 m² skal have mindst 1 dør til en gang, der i to retninger fører til hver sit trapperum eller til det fri. Lokaler med kun en udgang må kun anvendes såfremt der ikke er over 2,0 m fra underkanten af redningsåbningerne og ned til terrænet. Såfremt lokalet ikke har dør der fører direkte til det fri, skal lokalet have mindst 1 redningsåbning for hver 10 personer lokalet skal anvendes af.

**) Oplukkeligt vindue med en åbning på minimum 0,6(h) x 0,5(b).*

Belægningsplan

Overnatning i lokaler på over 75 m², skal ske efter en af Beredskabsmyndigheden godkendt belægningsplan. Planen skal vise lokalernes flugtveje, redningsåbninger, slukningsmateriel samt indretning med madrasser, inventar og bagageplads.

Planen skal indsendes til Beredskabsmyndigheden mindst 4 uger inden overnatningen, og returneres i underskrevet stand til ophængning i lokalet.

Brandslukningsmateriel

I overnatningslokalerne, skal der placeres en håndildslukker. Det kan være et håndsprøjtebatteri eller en trykvandslukker.

Røgalarm

Alle lokaler skal forsynes med mindst 1 røgalarm. I tilhørende flugtveje, skal der opsættes røgalarmer, således der ikke bliver over 10,0 m mellem hver alarm.

Vågen vagt

I bygninger med mere end 150 overnattende, skal der være en fast vågen vagt, der natten igennem runderer i bygningen. Beredskabsmyndigheden kan i andre tilfælde kræve en vågen vagt, når dette skønnes nødvendigt.